DATE DE MISE A JOUR: Mars 2020 DATE DE VALIDITE: Septembre 2020

LEGENDE

Horizons des galeries

- Couche Inférieure (CI)
- Mur Couche Inférieure (CI)
- Mur -18m sous CI
- Mur -23m sous CI
- Mur -25m sous CI
- Travers Bancs
- Palettes souillées
- EPI souillés

Barrages et portes

- Porte coupe-feu - secteur StocaMine
- Porte d'aérage
- Porte ouverte
- Barrage maçonné (ou barrage fixe)
- Barrage souple (ou frein d'aérage)
- Chaîne ou Grilletex ou lamelle
- Barrage/talus en sel
- Barrage/en mousse expansée/ Anti-Feu
- Barrage

Ventilation

- Ventilateur principal
- Circuit entrée d'air
- Circuit retour d'air
- Voie définitivement remblayée (sel)
- Voie définitivement remblayée (béton)
- Voie définitivement remblayée (sel + inertes)
- Colis de déchets
- Sel souillé (zone orange)
- Réserve de havrit de sel
- Rempli 50% sel. Non circulable
- (1) Désignation du site d'implantation du barrage

Secteur Nord

Secteur Sud

Milieu blocs

Milieu AJET

P. JOSEPH 6977

P. ELSE 6979

Fosse remplissage Gazoil 1000 l. Huile 400 l.

RECOUPE MATERIEL DE SECURITE
- 1 Scout Incendie 1200 l.
- 2 Reservoirs 1000 l. d'eau.
- Caisses décontamination.
- Materiels pour confection Barrages d'urgence.

Barrage pilote

Tb 0 / Réfectoire KOPEX

Réfectoire M.D.P.A.

acetylene 3m³ oxygene 4m³

Ambulance

Atelier Mecanique Fond 6900

Puisard 6901

Atelier Paurat

Dépôt huile 2 x 200 l.

Dépôt huile 3 x 1 600 l.

Point de rassemblement

Appareils respiratoires

Défibrilateur semi-automatique

Poste de secours

Coeficiant de fissuration du toît

Dépôts

- Dépôt de fioul
- Dépôt d'huile
- Dépôt: acetylene, oxygene

Téléphone PST

Téléphone TIG

Chantier Mobile **6986**
Chantier Mobile Paurat **6914**

Stations électriques 5kV HT, BT

1. Station 5kV Joseph (1000V - 500V - 220V)
2. Station 5kV JNa (1000V - 500V - 220V) + ES1 et ES2
3. Station 5kV AJF (1000V - 500V - 220V)
4. Station 5kV AQ0 (1000V - 500V - 400V - 220V)
5. Station 5kV Rac. RAS2 (500V)
6. Station 5kV Rac. RAS2 (1000V)
8. Station 5kV AQ1 (1000V - 500V - 220V)
9. Station 5kV Mobile M26 (1000V - 220V)
10. Station 5kV Mobile M27 (500V - 220V)
11. Station 5kV Mobile M28 (500V - 220V)
12. Station 5kV Mobile M29 (1000V - 220V)
13. Station 5kV Mobile M30 (500V - 220V)
14. Station 0,5kV AJ3 (500V - 400V - 220V)
15. Station 1kV AQ2 (1000V - 400V - 220V)
16. Station 5kV M31 (1000V)

Capteurs télésuveillance

PROTECTION RA GENERAL

N°1 CH4 1,0% ALARME recette jour ELSE, 2% recette fond ELSE RA
N°2 CH4 2,0% ELST (avant ES1/2) RA

PROTECTION ELARGIE ZF

N°3 CH4 0,5% Vam Jos -T ZF
N°4 CH4 0,5% Vam JNc ZF
N°5 CH4 0,5% Station Vam AQ-2 ZF
N°6 CH4 0,5% Countour Puits TB 51 ZF
N°7 CH4 0,5% Vam AJ-1, B24/A2 ZF
N°8 CH4 0,5% Vam JNa ZF
N°9 CH4 0,5%, 2% Countour Puits Station JOSEPH ZF
N°10 CH4 0,5% Vam RAS-2, B26 ZF
N°11 CH4 0,5% Vam RAJ2-D ZF
N°12 CH4 0,5% Vam AJ-1, B26/A1 ZF
N°13 CH4 0,5% Vam AQ-2 ZF
N°14 CH4 0,5% Vam RAS-2 ZF
N°15 CH4 2% Atelieur Paurat
N°16 CH4 2% Vam AM Ventilateur BERRY (AM)
N°17 CH4 0,5% Countour Puits OUEST ZF
N°18 CH4 0,5% Vam RAT-1, B16/A1 ZF
N°19 CH4 0,5% Vam AJ1-T, St. 5kV AJ
N°20 CH4 1% Capteur chantier mobile Paurat
N°21 CH4 2% Ventilateur ENGARD E01
N°22 CH4 1% Ventilateur ENGARD E02
N°21 CH4 1% Ventilateur ENGARD E03
N°24 CH4 0,5% Ventilateur ENGARD E04
N°25 CH4 1% Vam EXUTOIRE
N°26 CH4 0,5% RAJ3 - Pilot ZF
N°27 CH4 0,5% AJ2-D
N°28 CH4 0,5% Vam RAS-2, B23/A3 ZF
N°29 CH4 0,5% Countour Puits Compresseur ZF
N°30 CH4 0,5% Chantier ALPINE
N°56 CH4 0,5% Chantier ALPINE

SURVEILLANCE VENTILATION

N°41 anémometre 0÷5 m/s, Vam RAJ1 -D
N°43 anémometre 0÷10 m/s, Vam AJE - T
N°44 anémometre 0÷5 m/s, Vam AJ3- T
N°45 anémometre 0÷5 m/s, Vam RAS-2
N°46 anémometre 0÷5 m/s, Vam JOS - T
N°47 anémometre 0÷5 m/s, Vam ELSE -T
N°48 anémometre 0÷5 m/s, Vam AJ1-T, B16/A6
N°49 anémometre 0÷5 m/s, Vam RAS-2, B26
N°401 anémometre 0÷10 m/s, Vam AQ2-T
N°403 anémometre 0÷10 m/s, Vam RAT-1
N°404 anémometre 0÷10 m/s, Vam AQ1-D
N°501 anémometre 0÷10 m/s, Vam AM Ventilateur BERRY (AM)
N°503 anémometre 0÷10 m/s, Vam ELS-T
N°504 anémometre 0÷10 m/s, Vam ELS-D

SURVEILLANCE INCENDIE ET ATMOSPHERE

N°31 détecteur CO 0÷1 000 ppm, GARAGE
N°32 détecteur CO 0÷1 000 ppm, Vam ELS-T (avant ES1/2)
N°33 détecteur CO 0÷1 000 ppm, Vam AM-1T
N°34 détecteur CO 0÷1 000 ppm, Vam RAT1 B16/A1
N°35 détecteur CO 0÷1 000 ppm, Vam RAS2
N°36 détecteur CO 0÷1 000 ppm, Vam TB0 Compresseur
N°37 détecteur CO 0÷1 000 ppm, Vam AJ1D
N°39 détecteur CO 0÷1 000 ppm, Countour Puits Station JOSEPH

0m 20m 40m 60m 80m 100m

PLAN GENERAL DU FOND

MDPA -SA

DATE: 06.03.2020

Echelle: 1/2000

Ref: MDPA aérage